

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ai requisiti del DM 16.02.2016 (Conto Termico 2.0)

In relazione ai test effettuati in laboratorio, in accordo con la normativa EN 303-5:2012, AMG SPA dichiara che la caldaia alimentata a pellet:

MARCHIO	FOCO
MODELLO	BOILER34FO-AUTO; BOILER34FO-PA; BOILER34SFO-AUTO; BOILER34SFO-PA
RAPPORTO DI COLLAUDO N°	K 1203 2016 E8
LABORATORIO ACCREDITATO	TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)
COSTRUTTORE	AMG SPA, Via delle arti e dei mestieri 1/3 - San Vito di Leguzzano (VI)
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 303-5:2012
COMBUSTIBILE	Pellet di legno in classe A1–A2 cfr. UNI EN ISO17225-2

Rispetta i limiti di emissione e di rendimento richiesti dal DM 16.02.2016 ed ha le seguenti caratteristiche

Requisiti DM 16.02.2016 (Conto termico 2.0)			Valore misurato a potenza nominale rif. 13% O <sub>2</sub>
Potenza nominale	kW		31,2
Rendimento termico nominale	%	$> 87 + \log (P_n) = 88,46$	91,7
CO	g/Nm <sup>3</sup> in rif. 13%O <sub>2</sub>	$\leq 0,25$	0,048
Particolato primario (PP)	mg/Nm <sup>3</sup> in rif. 13%O <sub>2</sub>	$\leq 20$	18,2
Classe caldaia		5	5
Fattore premiante			1

Luogo San Vito di Leguzzano (VI)  
 Place \_\_\_\_\_

Data 20/06/2017  
 Date \_\_\_\_\_

Firma AMG  
 Sign \_\_\_\_\_  
 AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3  
 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  
 Tel. 0445 519933 - Fax Italia 0445 519034  
 Fax estero +39 0445 519064 - P.I.E.C.F. 02488430246

Filippi Gianluigi